

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海中油华鑫周祝加油站有限公司安全现状评价报告		
	项目地址	上海市浦东新区六灶镇周祝公路 1867 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	站内设 5 个 20m ³ 双层钢制埋地储罐(其中 4 个 20m ³ 汽油罐, 1 个 20m ³ 柴油罐), 总容积 90m ³ (柴油罐容积折半计入油罐总容积), 仍为三级加油站。加油站 24 小时营业, 站长和安全员常白班, 每班 8 小时, 加油工一天两班(一班 12 小时)、每班 2 人, 所有员工一周工作时间不超过 40 小时。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询(上海)有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	吕志江	1500000000201321	安全
	项目组成员	路才	S011037000110192001685	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	化工工艺
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
	报告编制人	吕志江	报告审核人	楚延平
评价现场	现场勘验人员	吕志江、楚延平		
	现场勘验时间	2020.10.29	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站可申请危险化学品经营许可证延期申请。			
审批结果	审批部门	浦东新区应急管理局	审批通过时间	2021.4.2

站东侧为农田（有蔬菜棚支架）和零星民房（三类保护物），西侧为农田（有蔬菜棚支架），南侧为周祝公路，北侧为农田（有蔬菜棚支架）。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2020年12月）

加油站周边环境如下图。



项目组人员第一次去现场照片：

