

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海中油华鑫油站管理有限公司纪江加油站		
	项目地址	上海市宝山区一二八纪念路 215-5 号		
	项目所属行业	危险化学品经营	评价类型	安全现状评价
	项目简介	纪江加油站于 2017 年 3 月进行了油罐内衬改造，改造后可视为双层罐，此次项目仅涉及油罐加装内衬，不改变油罐数量、容积、位置和油品，后在三年前进行安全现状评价时站内设 4 座双层油罐（3 座 30m ³ 汽油罐，1 座 30m ³ 柴油罐），油品总容积为 105m ³ （柴油容积折半计算），为二级加油站。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓检测（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2030.8.13
	项目组组长	胡玮	0800000000204385	化工工艺
	项目组成员	张明	1100000000200875	化工机械
		曹佳玲	20231004631000001325	安全
		孙磊	17000000000301032	自动化
		王正	18000000000300630	电气
	技术负责人	吴坚	过程控制负责人	窦娜
	报告编制人	胡玮	报告审核人	杨一鸣
评价现场	现场勘验人员	胡玮、张明		
	现场勘验时间	2025.2.20	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站可申请危险化学品经营许可证延期申请。			
审批结果	审批部门	宝山区应急管理局	审批通过时间	2025.11.19

上海中油华鑫油站管理有限公司纪江加油站，位于上海市宝山区一二八纪念路 215-5 号，站区东侧为居民住宅（民用建筑，建筑面积不超过 5000m^2 ，三类保护物）及架空电力线；南侧为一二八纪念路（主干路）及架空通信线；北侧为泉泉宾馆（商业营业场所，建筑面积超过 3000m^2 不超过 10000m^2 ，二类保护物）；西侧为居民住宅（民用建筑，建筑面积不超过 5000m^2 ，三类保护物）。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2025 年 6 月）
周边环境如下图。





东侧居民住宅



西侧居民住宅

项目组人员第一次去现场照片：

